



Driftsjournal

Bygning, lokale og dato for arrangement:

Kontrol af lokaler til mere end 150 personer før benyttelse udover normal undervisningsbrug.

Arrangøren er ansvarlig for og bekræfter at:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtvejsretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Brand- og evakueringsinstruks er gennemgået og arrangøren har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventar.

Driftspersonalet er ansvarligt for og bekræfter at:

- Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er afprøvet og i orden.
- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
- Brandslukningsmaterialet er i orden og placeret på godkendte steder.
- Internt varslingsanlæg er funktionsdueligt.

Ovenstående punkter er gennemgået og kontrolleret, i henhold til gældende regler og faste serviceaftaler, og fundet i orden.

Dato:

Navn og tlf. nr. på ædruvagt:

Navn og underskrift på arrangør:

Underskrift driftsansvarlig AU-medarbejder: