









-  Flugtvejsareal 1,3m bredt eller angivet med eksakt mål
-  Udgang fra lokalet (Flugtvejsbelysning)
-  Slangevinde
-  Ophængningssted for planen
-  Varslingstryk til internt varslingsanlæg
-  Flugtvejsdøre

Stole i række, sammenkobles i grupper af mindst 4.



Bordopsætning i rækker.



Personbelastning højst 550 (heraf 276 siddende)

Arkitema · COWI

1C

AU Konferencecenter Stakladen, Bygning 1423
Pladsfordelingsplan, Standardopsætning 1C uden brug af scene podier

Dato: 05.12.2024
Mål: 1:150

Udarbejdet af certificeret brandrådgiver:
Certificeringsnummer: